

FRX821M30

NET IMPRESS  
AFXシリーズ定義体用  
マイコンパック

対象マイコン：R5F56307（RX630）

マイコンパック取扱説明書

株式会社DTSインサイト

## 改訂履歴

版数	更新日付	内容	適用箇所
Rev. 01	2020/06/10	新規発行	-

## ご利用上の注意

- ① 本製品は弊社NET IMPRESS専用のマイコンパックです。弊社NET IMPRESS以外ではご使用にならないでください。
- ② 対象マイコンとマイコンパックとの対応を誤って使用すると、ターゲットシステムを破壊する恐れがあります。本製品のマイコンパックで対象となるマイコンをご確認してからご使用ください。
- ③ NET IMPRESSは、ターゲットシステムとのインタフェースIC（NET IMPRESS内部IC）電源用に数mAの電流をTVcc端子より消費いたします。
- ④ デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、SDカードの脱着は、行わないでください。実行中に、脱着してしまいますとSDカードを破壊する恐れがあります。

## おことわり

- 1) 本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。
- 2) 本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 3) 本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 4) 本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、3)に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

© DTS INSIGHT CORPORATION. All Rights Reserved.

Printed in Japan

## 目次

1. 概要.....	4
2. 仕様.....	5
2-1. 対象マイコンと仕様.....	5
2-2. IDコードプロテクト機能.....	7
2-2-1. 概要.....	7
2-2-2. IDコードアドレス.....	7
2-3. 通倍比設定 (MCU Operation Mode) .....	7
3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ.....	8
3-1. 信号一覧表 .....	8
3-2. 代表的な接続例.....	9
3-3. 制御信号波形.....	11
4. マイコンパックのロード方法.....	13
4-1. ファイル構成.....	13
4-2. リモートコントローラ (SWX600) の接続.....	14
4-3. マイコンパックのロード方法.....	14

## 1. 概要

FRX821M30は、NET IMPRESS用の定義体FRX821用のマイコンパックとなっており、ルネサスエレクトロニクス社製：R5F56307を対象機種とします。

本製品をご利用になるにはPHX400が必要になります。

また、その他のマイコンへの対応については、弊社または代理店へお問い合わせください。

本マイコンパックをご使用できる定義体は、下記のとおりになっております。

### 【 対応定義体 】

**FRX821**

### < ご注意 >

本マイコンパックは、所定の定義体との組み合わせで使用することができます。

所定の定義体以外との組み合わせでは、使用しないで下さい。

マイコンパック取扱説明書には、マイコンパック固有の取り扱い上の注意事項が記されていますので、ご利用にあたっては、必ず取扱説明書をお読みください。

本マイコンパックを利用するにあたり、SWX600を用います。

マイコンパックのロード方法につきましては、第4章をご参照ください。

尚、ご不明な点がございましたら、弊社または代理店へお問い合わせください。

### 【 確認事項 】

ご使用になれるマイコンとメモリサイズ、電源仕様などが正しいことを、ご確認ください。

パラメータの値が正しくない場合は、マイコンを破壊する恐れがございますので、十分に注意してください。

ご不明な点は、弊社または代理店へお問い合わせください。


## 2. 仕様

### 2-1. 対象マイコンと仕様

特に記載なき項目は、NET IMPRESS 標準に準じます。

マイコンパック型名	FRX821M30
マイコン	R5F56307
プログラムROM フラッシュメモリ容量	384Kbyte *1
プログラムROM フラッシュメモリアドレス	#FFFA0000 ~ #FFFFFFF *1
ユーザブートマット フラッシュメモリ容量	16Kbyte *1
ユーザブートマット フラッシュメモリアドレス	#FF7FC000 ~ #FF7FFFF *1
E2データフラッシュ フラッシュメモリ容量	32Kbyte *1
E2データフラッシュ フラッシュメモリアドレス	#00100000 ~ #00107FFF *1
ターゲットインタフェイス	UART (非同期通信) インタフェイス 9600/10400/19200/31250/38400/57600/ 62500/76800/115200/125000/153600/ 230400/250000/307200/460800/ 500000/614400bps
	CSI (同期通信) インタフェイス 62.5K/125K/250K/500K/850K/ 1.25M/2.5M/3.3M/5Mbps
書き込み時のターゲット マイコン動作周波数	動作クロック 16.0MHz ~ 100.0MHz 入力クロック 4.0MHz ~ 20.0MHz
マイコンの動作電圧	3.0V ~ 3.6V

\* 1 : NET IMPRESS 上のバッファメモリには以下のように仮想的に配置されます。  
 マイコンへの書き込み時は、再度アドレスを変換して元のアドレスに戻して書き込みます。



NET IMPRESS のバッファメモリの見え方は以下表のようになります。

メモリ名称	本来の先頭アドレス	NET IMPRESS の バッファメモリ先頭アドレス
データマット	#00100000	#00000000
ユーザブートマット	#FF7FC000	#00008000
ユーザマット	#FFFA0000	#0000C000

## 2-2. IDコードプロテクト機能

### 2-2-1. 概要

ルネサスエレクトロニクス社製マイコンには、IDコードを受信・解読する機能が組み込まれています。

この機能により、不正なデータの書き込み、及び読み出しを防ぐことができます。

また、IDコードプロテクト機能の利用法は、FRX821定義体マニュアルをご参照ください。

### 2-2-2. IDコードアドレス

R5F56307のIDコードアドレスは、以下の16バイトアドレスとなっております。

#### 【IDコードアドレス】

#FFFFFFA0 ~ #FFFFFFAF

## 2-3. 通倍比設定 (MCU Operation Mode)

通倍比を指定するクロックモードとして、次の6つのモードを定義しています。

モード	Mu l t. 1 0 H モード	Mu l t. 1 0 L モード	Mu l t. 8 H モード	Mu l t. 8 L モード	Mu l t. 4 H モード	Mu l t. 4 L モード
SWX600上の 設定値	0000	0001	0010	0011	0100	0101
I CLK通倍比	10通倍	10通倍	8通倍	8通倍	4通倍	4通倍
P CLK通倍比	8通倍	4通倍	8通倍	4通倍	4通倍	2通倍

マイコンのスペックの上限を超えない設定でご使用ください。

上限 I CLK : 100.0MHz

P CLK : 50.0MHz



### 3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ

#### 3-1. 信号一覧表

本マイコンパックをご利用頂いた場合のターゲットプローブコネクタ端の信号表を示します。

マイコン信号名	NET IMPRESSの標準信号名				マイコン信号名
SCK1 (P27) *1*2	TCK	(1)	(14)	GND	VSS
RXD1 (P30) *1	TTXD	(2)	(15)	GND	VSS
TXD1 (P26) *1	TRXD	(3)	(16)	GND	VSS
	TBUSY	4	(17)	GND	VSS
PC7	TAUX	(5)	(18)	GND	VSS
	TAUX2	6	(19)	GND	VSS
	TAUX3	7	(20)	GND	VSS
	TAUX4	8	(21)	TMODE	MD
	VCC	9	(22)	GND	VSS
マルチプレクス用信号	/TICS	(10)	(23)	/TRES	RES#
VSS	GND	(11)	(24)	WDT	ウォッチドッグパルス信号
VSS	GND	(12)	(25)	TVccd	VCC
	PROBE SELECT	13			


ターゲットプローブ信号表 (FRX821M30)

- は、必ず接続頂く信号線です。
- ( ) は、必要な時のみ接続してください。
- も ( ) も印のない信号線はターゲットシステムの回路には接続しないでください。  
詳細については、弊社サポートセンタにお問い合わせください。
- 各信号線のインタフェース回路については、プログラマ本体の『Instruction Manual』をご覧ください。

\*1: 176pin版の場合は、SCK1 (PF1)・RXD1 (PF2)・TXD1 (PF0) となります

\*2: CSIをご利用の場合は必ず接続してください。UARTをご利用の場合は接続する必要はありません。

### 3-2. 代表的な接続例



\*1 : オプション機能です。

\*2 : ターゲットシステム上で所定の論理に設定される場合は接続の必要はございません。

・モード設定方法

信号名	値
MD	VSS
PC7	VSS

ライタとの接続する場合は使用する動作モードでプルアップ or プルダウン抵抗を入れてください。

\*3 : 176 pin版の場合は、SCK1 (PF1)・RXD1 (PF2)・TXD1 (PF0) となります。

\*4 : CSIをご利用の場合は必ず接続してください。UARTをご利用の場合は接続する必要はありません。

- ① “書き込みモード信号” など一部の書き込みに使用する信号がユーザシステムとの共用端子に定義されている場合には、それらの信号のマルチプレクス回路をユーザシステムに実装してください。  
／T I C S信号は、NET I M P R E S Sのデバイスファンクション実行時にだけアサートされる信号です。

この信号によって共用端子に実装される信号切り替えを行います。

マルチプレクス回路をユーザターゲットシステムにいていただくことにより、／T I C Sがネゲートされている時 (デバイスファンクションを実行していない時) にNET I M P R E S Sが接続されていない (コネクタを外した) 状態と同一の条件をつくることができます。


書き込み制御に使われるこれらの信号が、フラッシュマイコンから制御用専用信号線として定義されるターゲットシステムでは、マルチプレクス回路は不要です。

- ②WDT信号端子には、WDT P e r i o dで設定されたクロック信号がNET I M P R E S Sより出力されます。(常時出力) (オープンコレクタ出力)  
フラッシュメモリ書き込み中に、所定のクロック信号が必要なユーザ回路へ接続しご利用ください。

- ③NET I M P R E S Sでは、標準プローブ中に／T R E S信号を設けてあります。

／T R E S信号は、ターゲットシステム内でワイヤードオアをとり、マイコンの／R E S E T端子に接続して頂けるよう、オープンコレクタ出力の信号としています。

### 3-3. 制御信号波形



ライタ仕様	
TPR	300ms (min)
TRLW1	350ms (min)
TRLW2	100ms (min)
TRMS	50ms (min)
TRMH	5ms (min)
TRRS	100ms (min)

- \* 1 : ”.....” は、HiZ を示す。
- \* 2 : /TRES と WDT はオープンコレクタ出力。
- \* 3 : オプション機能です。

- ①フラッシュプログラムの電源投入後、ターゲットシステムの電源を入れてください。  
プログラマは電源投入直後から／TRESをアサートし、WDT信号の出力を開始します。
- ②デバイスファンクションの実行によって／TICSがアサートされ、フラッシュプログラム用の通信チャンネルがターゲットシステム上でフラッシュプログラマ側に接続されます。  
(フラッシュプログラム用の通信チャンネル及び、関連信号が他のユーザ回路から独立して常時フラッシュプログラマに専有されるシステムでは、本信号による信号切替えは必要ありません)
- ③マイコンのプログラミングモードが起動され、規定の通信回路を使ってNET IMPRESSとの通信を始めます。通信は、あらかじめ設定されている通信条件で行います。
- ④プログラミング終了後、／TICSをネゲートします。  
デバイスファンクション非実行中は／TRESは常にアサートし、WDT信号は常時出力します。

## 4. マイコンパックのロード方法

### 4-1. ファイル構成

本マイコンパックをご利用いただくにあたって、事前に以下のファイルをご用意ください。

弊社提供ファイル

ファイル名	内容
V1700FRX821. CM *1	定義体ファイルです。 *本マイコンパックには付属しません。
V1700M30FRX821. PRM	R5F56307のデバイス情報が内蔵されているパラメータファイルです。
V1700M30FRX821. BTP *2	書き込み制御プログラムです。YIMフォルダに配置します。
V1700M30FRX821_176. BTP	書き込み制御プログラムです。YIMフォルダに配置します。(176pin版)
YM30FRX821. AMK	R5F56307のキーコードアドレスガイダンス用のマスターキーファイルです。

\*1：最新の定義体バージョンは本項に記載されているバージョンと異なる場合があります。  
(ファイル名「Vxxx～. CM」のxxxが定義体のバージョンを示します。)   
詳細は弊社または代理店にお問い合わせ下さい。

\*2：xxx. BTPの拡張子のファイルは定義体のYIMフォルダ内に唯一配置が可能です。他の名称のBTPファイルがすでに存在するときは、必要に応じて保存した後、削除してください。

お客様にご用意いただくファイル

ファイル名	内容
Object. xxx	オブジェクトファイルです。
xxx. KEY	IDコード設定用のファイルです。
Object. YSM	バッファRAM不正変化検出用のファイルです。 詳細はNET IMPRESSのインストラクションマニュアルをご参照ください。

#### 4-2. リモートコントローラ (SWX600) の接続

接続方法については NETIMPRESS avant Flash Programmer スタートアップマニュアルの「3.2.2.PC との接続(SWX600:リモートコントローラ設定)」を参照ください。

#### 4-3. マイコンパックのロード方法

ロード方法については NETIMPRESS avant Flash Programmer スタートアップマニュアルの「4.4.2.パラメータファイルのロード」を参照ください。